



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
регистрационный № РОСС RU.31376.04ЖРТ1

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ АПБ.RU.OS002/3.Н.01496

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
заявителя)

Закрытое акционерное общество «Бастион» (ЗАО «БАСТИОН»).

Адрес: 344010, Россия, Ростовская область, город Ростов-на-Дону, улица Красноводская, дом 8/7.

ОГРН: 1136195000138. Телефон: +7-863-203-58-35. факс: +78632035835. E-mail: 911@bast.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение изготовителя
продукции)

Закрытое акционерное общество «Бастион» (ЗАО «БАСТИОН»).

Адрес: 344010, Россия, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Красноводская, дом 8/7.

ОГРН: 1136195000138. Телефон: +7-863-203-58-35. факс: +78632035835. E-mail: 911@bast.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа
по сертификации, выдавшего сертификат
соответствия)

Общество с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания»,
ОГРН: 1117746604502. Адрес: РОССИЯ, город Москва, улица Дубининская, дом 33,
корпус Б, кабинет 228 (3). Телефон: +74954813340. Свидетельство о подтверждении
компетентности №АПБ.RU.ЖРТ1.ОС.002/3 действительно до 01.08.2021 года.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной
продукции, позволяющая провести
идентификацию)

Источники бесперебойного электропитания
технических средств пожарной автоматики
модификации Рапан-10, Рапан-10 исп.1,2, Рапан-
20, Рапан-30, Рапан-40, Рапан-50, Рапан-60,
Рапан-80 Рапан-100, выпускаемые по
ФИАШ.430600.043 ТУ. Серийный выпуск.

код ОК 034 (ОКПД-2)
26.30.50

код ТН ВЭД ЕАЭС
8504 40 300 2

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов,
стандартов организаций, сводов правил,
условий договоров на соответствие требованиям,
которых проводилась сертификация)

ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики.
Общие технические требования и методы испытаний» п. 5.2.1.3, 5.2.1.9, 5.2.1.11, 5.2.1.7,
5.2.1.8, 5.2.2.1, 5.2.2.2, 5.2.2.3, 5.2.2.4, 5.2.5.3.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № АПБ-043/02-2021 от 25.02.2021 г., ИЛ ООО
«Пожарная Сертификационная Компания», свидетельство о подтверждении компетентности
№ АПБ.RU.ЖРТ1.ИЛ.002/3 действительно до 01.08.2021 г. Акт анализа состояния
производства № 03АПБ/02-2021 от 15.02.2021 г., проведенного ОС ООО «Пожарная
Сертификационная компания», свидетельство о подтверждении компетентности
№ АПБ.RU.ЖРТ1.ОС.002/3 действительно до 01.08.2021 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем
в орган по сертификации в качестве
доказательства соответствия продукции)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 02.03.2021 по 01.03.2026



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Н.М. Грецкий

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Д.Л. Голубева

004865